

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NN VEDENIE 3 PEN, AC - 50 Hz, 230/400 V /TN-C

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA NN:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM - STN 33 2000-4-41/2007

411.1 OCHRANNÉ OPATRENIA, SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)

PRÍLOHA A

A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY

PRÍLOHA B - PREHLÁDKY A UMIESTNENIE MIMO DOSAH

411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM)

411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

415 DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

VONKAJŠIE VPLYVY V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

AB8, AD2, AE3, AF1, AQ1, BC4

UZEMNENIE: STN 2000-5-54, STN 33 3201/2004

1 kV. KÁBEL NECHRÁNENÝ

1 kV. KÁBEL CHRÁNENÝ

STN 73 6005

1 kV. KÁBEL

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA PRI STYKU S INÝMI SIEŤAMI		SILOVÉ KÁBLE			OZNAM. KÁBLE	VODOVOD	STOKY
		1kV	22kV	35kV	NTL	STL	
SÚBEH NECHRÁNENÝ/ CHRÁNENÝ	(cm)	5	20	20	40	40	50
KRÍŽOVANIE NECHRÁNENÝ/ CHRÁNENÝ	(cm)	5	20	20	10	30/10	40/20
					10	30/10	30

VZOROVÉ KÁBLOVÉ REZY

REZ CESTA

REZ CHODNÍK, TERÉN

REZ CHODNÍK, TERÉN

REZ CHODNÍK, TERÉN

LEGENDA:

Navrhované NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm

Navrhované NN káblové vedenie uložené v chráničke FXKV Ø 160 mm

Navrhované NN káblové vedenie NAYY-J 4x25 mm

Navrhované NN káblové vedenie uložené v chráničke FXKV Ø 95 mm

SR Navrhovaná rozpojovacia a istiaca skriňa

POZNÁMKY:

1.) PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ V PRIESTORE VÝKOPOV VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI.

2.) PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ S INÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.

3.) VONKAJŠIE VPLYVY SÚ DEFINOVANÉ PROTOKOLOM O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASTOU TECHNICKEJ SPRÁVY.

4.) ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE RE NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PD.

OBYTNÁ ZÓNA, ŠTVRTE V JAZERNOM POLI, SKALICA

ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA

MIESTO STAVBY:	Štvrte v jazernom Poli, Skalica		
INVESTOR:	HANT Development a.s., Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava		
VYPRACOVAL:	Ing. Alexander LENTHÁR		
OBSAH:	SO.06 - DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN, A NN PRÍPOJKY SITUÁCIA		
STUPEŇ:	PSP	FORMÁT:	10xA4
MIERKA:	1:500	DÁTUM:	04 / 2020
			Č.VÝKRESU:
			E561