I. ETAPA - VETVA A-B
STL1, PE100 RC SDR17 D160, 70,5m

STL1 PE D160

existujúci uzáver KHP D160 so zemnou súpravou, miesto pripojenia (I.etapa)

navrhovaný uzáver KHP D160 (I.etapa) so zemnou súpravou, v prípade, že sa budú realizovať etapy realizovať súčasne, uzáver nebude osadený

navrhované odvzdušnenie (I.etapa)

v prípade, že sa obdú obidve etapy realizovať súčasne, odvzdušnenie nebude osadené

II. ETAPA - VETVA E-A-T
STL1 PE100 RC SDR11 D63x5,8, 142,3m

II. ETAPA - VETVA B-C-D-E-F
STL1 PE100 RC SDR17 D160, 155,5m

navrhovaný uzáver KHP D63 (II.etapa) so zemnou súpravou

navrhované odvzdušnenie (II.etapa)

navrhovaný uzáver KHP D90 (II.etapa) so zemnou súpravou

II. ETAPA - VETVA G-K
STL1 PE100 RC SDR11 D50x4,6, 37,5m

II. ETAPA - VETVA H-L
STL1 PE100 RC SDR11 D50x4,6, 37,5m

II. ETAPA - VETVA C-G-H-L-J
STL1, PE100 RC SDR11 D63x5,8, 285,0m

II. ETAPA - VETVA N-P-R, DĺŽKA 103,0m
STL1 PE100 RC SDR11 D63x5,8, 103,0m

II. ETAPA - VETVA P-Q, DĺŽKA 39,0m
STL1 PE 100 RC SDR11 D63x5,8, 39,0m

II. ETAPA - VETVA D-N-O, DĺŽKA 221,0m
STL1, PE100 RC SDR17 D90x5,2, 85,3m
STL1, PE100 RC SDR11 D63x5,8, 155,7m

II. ETAPA - VETVA I-M
STL1 PE100 RC SDR11 D50x4,6, 26,5m

DN300 - potrubie bude preložené
nie je predmetom predloženej dokumentácie

778m2

LEGENDA - PLYNOVOD

existujúci STL plynovod (100kPa)

I. etapa plynofikácie

navrhovaný STL distribučný plynovod PE100 RC (veteva A-B)

navrhovaný STL prípojkový plynovod PE100 RC SDR11 D40x3,7 - kat. mimo domácnosť

DR2 - mimo domácnosť — domáce zariadenie - nie je súčasť projektu

P - mimo domácnosť — označenie pripojovacieho plynovodu

II. etapa plynofikácie

navrhovaný STL distribučný plynovod PE100 RC (ostatné vetvy)

navrhované STL prípojkové plynovody PE100 RC SDR11 D32x3,0 - kat. domácnosť

DR21 — domáce zariadenie - nie je súčasť projektu

P1 — označenie pripojovacieho plynovodu

POZNÁMKA:
Nakoľko sa uvažuje s násypom, zvislá časť pripojovacích plynovodov bude mať dĺžku 1,5 až 2,0m. Pripojovacie plynovody je potrebné ukončiť tak, aby hlavný uzáver bol umestnený cca 0,6m nad úrovňou upraveného terénu.

vývod signalizačného vodiča

OCH.R. D63 - 6,5M — ochranná rúra PE100 RC SDR11 D63, dĺžka 6,5m

OCH.R. D110 - 8,5M — ochranná rúra PE100 RC SDR17 D110, dĺžka 8,5m

OCH.R. D315 - 10,5M — ochranná rúra PE100 SDR17 D315, dĺžka 10,5m

navrhovaný uzáver KHP so zemnou súpravou

navrhované odvzdušnenie

LEGENDA - OSTATNÉ SIETE

existujúca tlaková kanalizácia splaškova

navrhovaná gravitačná kanalizácia splašková

existujúca kanalizácia splašková

navrhovaná gravitačná kanalizácia dažďová

existujúca kanalizácia dažďová

navrhovaný vodovod

existujúci vodovod

nn vedenie - navrhované, v zemi

nn vedenie - existujúce, v zemi

nn vedenie - existujúce, vzdušné

slaboprúd. vedenie - existujúce, v zemi

Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia ich prevádzkovatelmi!

Vypracoval:	Ing. Peter Škrovan	Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Škrovan
Kraj:	Trnavský	k.ú.:	Skalica
Investor:	HANT Development, a.s., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratislava		
Stavba:	Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica IBV 4 I. a II. etapa plynofikácie		
Miesto:	p.č. 13642/3,4,39,48,94,120,13636/2,4 k.ú Skalica		
Súbor:	STL plynovod		
Obsah:	Situácia		

PPS projekt s.r.o.
Ing. Peter Škrovan
IČO: 47393980
DIČ: 2024035530

Počet A4:	18
Dátum:	IV/2020
Stupeň:	PS
Zák. č.:	09/2020
Mierka:	1:500
Č. výkresu:	1