
SO 06 - Distribučné rozvody NN, bod napojenia na privod do exist. skrine SR5-10 (545) z TS. Exist. NN kábel NAYY-J 4x240SM z TS do SR5-10 (545) pred zaústením do skrine prerušiť a naspojkovať nový zemný kábel NAYY-J 4x240SM z do projektovanej skrine 4SR8-7.
SO 06 - Distribučné rozvody NN bod napojenia na exist. skriňu SR5-10 (545) zemný kábel NAYY-J 4x240SM do 4SR6-1
SO 07 - Verejné osvetlenie napájanie RVO1 z jestv. SR5-10 káblom NAYY-J 4x25
SO 07 - Verejné osvetlenie bod napojenia VO z navrhovaného rozvádzača RVO1 CYKY-J 5x10+FeZn30x4
SO 06 - Distribučné rozvody NN navrhovaná NN distribučná sieť 3x zemný kábel NAYY-J 4x240SM z SR5-10 (545) do 4SR6-1 z TS do 4-SR8-7 z SR3-2 (542) do 4-SR5
SO 06 - Distribučné rozvody NN navrhovaná NN distribučná sieť zemný kábel NAYY-J 4x240SM z TS do 4SR8-7
SO 06 - Distribučné rozvody NN bod napojenia na exist. skriňu SR3-2 (542) zemný kábel NAYY-J 4x240SM do 4SR5
navrhované distribučné rozvody NN zemný kábel NAYY-J 4x240SM
rozvody verejného osvetlenia napájanie VO CYKY-J 5x10+FeZn30x4
2xchránička FXKVR 160 - 8m
chránička FXKVR 160 - 10m + rezervná chránička FXKVR 160 - 10m
uložiť do chráničky FXKVR 95mm
projektovaná istiaca a rozpojovacia skriňa
3xchránička FXKVR 160 - 9m
existujúca TS TS58-89
1. etapa
2. etapa
3. etapa
IBV 1 22 RD
IBV 2 22 RD
IBV 3 35 RD
IBV 4 14 RD
26 RD IBV 4
30 RD IBV 4
13600/1
13603
13623
13642/94
13642/14
13642/39
13642/4
13642/5
13642/40
13642/41
13642/3
13642/91
13664
13665
13678
13686/1
13686/2
13687/1
13688
13695
13696
13699/1
13700
STAVEBNÉ OBJEKTY :
SO 100 - RODINNÝ DOM
SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 02 - PREDĽŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU
SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 04 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 05 - ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU
SO 06 - DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN
SO 07 - VEREJNÉ OSVETLENIE
LEGENDA :
Hranica pozemku
Os štátnej cesty III/1146
Ochranné pásmo cesty 20 m
Ochranné pásma ilimitných existujúcich sietí
SO 100_Objekty RD
LEGENDA IS - existujúce siete:
podzemné vedenie NN
rozvody Verejného Osvetlenia (VO)
podzemné vedenie SLP
verej. osvetlenie
existujúce el. rozpojovacie skrine SR
LEGENDA IS - navrhované siete:
rozvody Verejného Osvetlenia (VO)
navrhované el. rozpojovacie skrine SR
verej. osvetlenie - stožiar VO typ ST150/60, EKO-LED Park 30/15R, 30W, IP55
verej. osvetlenie - stožiar VO STK 60/80/3, v=8m+VÝLOŽNÍK 2m typ V1T-20-D, so svietidlom typu MEGIN M 44W
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA
MIESTO STAVBY: Štvrte v Jazernom Poli, Skalica
INVESTOR: HANT Development a.s., Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava
VYPRACOVAL: Ing.arch, Marián Tircka, Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava
OBSAH: SITUÁCIA - distribučné rozvody NN a VO
STUPEŇ: DUR
FORMÁT: 8 x A4
MIERKA: 1:1000
DÁTUM: 02 / 2019
K03.1
Ing. Ing. arch. Marián Tircka autorizovaný architekt 1891 AA